

**Subject:** RE: Tilgu tee sobivus kooliteeks  
**Date:** Monday, 9 March 2020 at 18:31:43 Moscow Standard Time  
**From:** Maret Rannala  
**To:** Mart Eensalu

Tere,

Päästeameti pädevuses on hinnata teed vaid päästesõidukite ligipääsetavuse kontekstis. Meie ei saa anda hinnangut, kas tee on sobiv ja ohutu kooliteeks. Liiklusohutus ja tee planeerimised ei ole Päästeameti pädevuses.

Päästesõidukiga ligipääsu regulatsioon tuleneb järgmistest õigusaktidest:  
Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 50 Päästetehnikaga peab pääsema hoone sissepääsude, hädavaljapääsude ja päästemeeskonna sisenemistee vahetusse lähedusse. Ühe korteriga elamu puhul peab juurdepääsukaugus päästetehnikale olema vähem kui 50 meetrit peasissepääsust.

Standardi EVS 812-7:2018 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ jaotise punkti 14.1.4 kohaselt peab kustutustööde ja päästetööde tegemiseks juurdepääsutee olema vähemalt 3,5 m laiune sõidutee, mis on soovitatav rajada ringsõiduna.  
Umbtee puhul peab tee lõpus olema päästesõidukite ümberpööramise võimalus, mis arvestab päästesõidukite pöörderaadiusi.

Lisaks käisid päästjad kohapeal ja veendusid realselt, kas päästesõidukiga objektile ligi pääseb ning veendusid, et pääses, tee on küll kitsas kuid päästesõidukiga ligipääs on nõuete mõttes tagatud.

Lugupidamisega

**PÄÄSTEAMET**  
Põhja päästkeskus

**Maret Rannala**  
Ohutusjärelevalve büroo juhataja  
Telefon +372 56918391

Erika 3 | 10416 Tallinn | Eesti  
[www.rescue.ee](http://www.rescue.ee)